



Miasto Dębica



Dębica, dnia 24-06-2013r.

**BZP.271.16.2013.WCh**

## **ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI**

Dot: Przetargu nieograniczonego na: **„Wzrost bezpieczeństwa drogowego w centrum Dębicy poprzez przebudowę istniejącego skrzyżowania zwykłego ul. Piaski z ul. Kraszewskiego na skrzyżowanie z ruchem okrężnym”.**

Gmina Miasto Dębica działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, iż od wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

### **Pytania dotyczące przetargu:**

**1.Pytanie: Dotyczy Poz. 4.3 Przedmiaru „Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego kamiennego 5/63 mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu 20 cm” oraz pozycji 4.10 Przedmiaru „Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego kamiennego w-wa górna po zagęszczeniu 15 cm pod chodniki i zjazdy.**

**Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału (rodzaj i uziarnienie kruszywa) ma być wykonana podbudowa pomocnicza z kruszywa, wg przekroju normalnego i opisu technicznego ma to być tłuczeń kamienny o uziarnieniu 5/63, wg kosztorysu kruszywo łamane kamienne 5/63, natomiast SST 04.04.02 określa wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z mieszanki o ciągłym uziarnieniu 0/63.**

Odpowiedź: Podbudowę pomocniczą należy wykonać z kruszywa łamanego kamiennego 5/63 mm (uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego), stabilizowanego mechanicznie.

**2.Pytanie: Na jaką odległość (prosimy wskazać miejsce składowania), mają być odwiezione materiały z rozbiórek elementów dróg i ulic, które zgodnie z SST przechodzą na własność Zamawiającego?**

Odpowiedź: Materiały z rozbiórki mają być odwiezione na odległość do 5 km (poz. 1.11 do 1.15 przedmiaru).  
Miejsce składowania materiałów z rozbiórki zostanie podane Wykonawcy przy przekazaniu placu budowy.

**Z-ca BURMISTRZA**

**mgr inż. Mariusz Trojan**